



X-VAJER

Egenkontroll och underhåll
av vajerssystem

- Kontroll ska utföras efter montering och vid underhåll.
- Förvissa dig om att kontrollpunkterna genomförs i sin helhet.
- Kontrollen gäller samtliga vajerssystem.
- Fallskyddsutrustning skall enligt EN365:2004 och AFS2001:03 kontrolleras och dokumenteras var 12 månad av en kompetent person.

Infästningar till tätskiktet/ taket

Kontrollera att taket är oskadat och i gott skick.

Kontrollera att produktens infästningar till tak är oskadade och rätt monterade.

Ändfästen, vajerhörn och vajerstyrningar

Kontrollera att dessa är oskadade och rätt monterade.

Kontrollera att skruvförband är åtdragna.

Vajer

Kontrollera att vajern inte har jack eller brustna trådar.

Kontrollera att vajern är rätt monterad till ändfästen.

Kontrollera vajerskarvar.

Vajern är rätt spänd

Kontrollera att vajern inte är överspänd då det kan medföra skador på tätskikt.

Vajerlöpare

Kontrollera att skruvförbandet är åtdraget och att hjulen löper fritt. Kontrollera att vajerlöparen löper fritt över vajerstyrning och vajerskarv.

Monteringsanvisningar

Montaget är utfört enligt tillverkarens gällande monteringsanvisningar.

Anläggning/Fastighet:

Anmärkning:

Kontroll utförd av

Företag: _____

Namn: _____

Datum: _____

Tfn: _____